



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

302001, г. Орёл, ул. Левый берег р. Оки, д. 45а. Телефон: (4862) 54-24-50, Факс: (4862) 54-24-51  
E-mail: [orel@priok.gosnadzor.ru](mailto:orel@priok.gosnadzor.ru), <http://priok.gosnadzor.ru/>

**ПРЕДПИСАНИЕ №15/9-ЭП-О-35**

302028 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ОРЁЛ  
УЛИЦА МАКСИМА ГОРЬКОГО 43  
(место составления предписания)

“ 21 ” февраля 20 20 г.  
(дата составления предписания)

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
"ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ  
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
ИМ. И.А. БУНИНА"

(полное наименование юридического лица,  
индивидуального предпринимателя)

Мною, государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Орловской области М.В. Шеломановым, в процессе проведенной внеплановой выездной проверки, согласно распоряжения заместителя руководителя Приокского управления Ростехнадзора О.К. Борисова от 30.01.2020 № РП-230-294-о деятельности БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И.А. БУНИНА" соблюдения требований нормативно-правовых актов Российской Федерации в области электроэнергетики, выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1.	На заземляющее устройство находящееся в эксплуатации не заведен паспорт.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждены Минэнерго	Устранить нарушение	21.06.2020

		России №6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.03г., п. 2.7.15		
2.	Командированному персоналу прибывшему для проведения работ по испытаниям и измерениям оборудования, не проводятся вводный и первичный инструктажи по безопасности труда с занесением в журналы установленной формы.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, зарегистрированные Минюст России от 12 декабря 2013г. №30593 п. 46.4	Устранить нарушение	21.06.2020
3.	Факты допуска к работе командированного персонала проводившего работы по испытаниям и измерениям электрооборудования, не отражается в оперативном журнале.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, зарегистрированные Минюст России от 12 декабря 2013г. №30593 п. 6.6	Устранить нарушение	21.06.2020
4.	Не окрашены в черный цвет открыто проложенные заземляющие проводники.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированных Минюст России 22.01.2003 г. № 4145 п.2.7.7	Устранить нарушение	21.06.2020
5.	Не проводятся осмотры видимой части заземляющих устройств по графику, но не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство с записью в паспорт заземляющего устройства.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго РФ №6 от 13 января 2003г., зарегистрированные Минюст России №4145 от 22 января 2003г. п. 2.7.9.	Устранить нарушение	21.06.2020
6.	На рабочем месте оперативного персонала не ведется следующая документация: - журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок; - местная инструкция по предотвращению и ликвидации аварий. - кабельный журнал.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго РФ №6 от 13 января 2003г.,	Устранить нарушение	21.06.2020

		зарегистрированные Минюст России №4145 от 22 января 2003г. п. 1.8.9		
7.	Не проводятся осмотры распределительных устройств без постоянного дежурства 1 раз в месяц.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённые приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированные Минюст России 22.01.2003 г. № 4145 п. 2.2.39	Устранить нарушение	21.06.2020
8.	Отсутствуют сопроводительные письма командированного персонала прибывшие для проведения испытаний и измерений электроустановок, с указанием цели командировки, а также работников, которым будет предоставлено право выдачи наряда, право быть ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады, а также подтвердить группы этих работников.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, зарегистрированные Минюст России от 12 декабря 2013г. №30593 п. 46.3	Устранить нарушение	21.06.2020
9.	В БУ КОО "ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И.А. БУНИНА" отсутствует организационно-распорядительный документ о предоставлении работникам права назначаться допускающим в электроустановках до 1000В.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, зарегистрированные Минюст России от 12 декабря 2013г. №30593 п. 5.8	Устранить нарушение	21.06.2020
10.	На средствах учета электрической энергии БУ КОО "ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И.А. БУНИНА" отсутствует надпись, указывающая наименование присоединения.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго РФ №6 от 13 января 2003г., зарегистрированные Минюст России №4145 от 22 января 2003г. п. 2.11.13	Устранить нарушение	21.06.2020
11.	На предохранителях в помещении ВРУ 0,4 кВ не указаны надписи, указывающие номинальный ток	Правила технической эксплуатации электроустановок	Устранить нарушение	21.06.2020

	плавкой вставки.	потребителей, утвержденные приказом Минэнерго РФ №6 от 13 января 2003г., зарегистрированные Минюст России №4145 от 22 января 2003г. п. 2.2.20		
12.	Переносные и передвижные электроприемники, вспомогательного оборудования к ним не подвергаются 1 раз в 6 месяцев периодической проверке.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированных Минюст России 22.01.2003 г. № 4145 п. 3.5.11	Устранить нарушение	21.06.2020
13.	Не назначен ответственный работник за проведение первичного инструктажа командированному персоналу из числа административно-технического персонала имеющий группу IV - при проведении работ в электроустановках напряжением до 1000 В.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, зарегистрированные Минюст России от 12 декабря 2013г. №30593 п. 46.6	Устранить нарушение	21.06.2020
14.	Каждый работник электрохозяйства не обеспечен личной инструкции по оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях на производстве.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго РФ №6 от 13 января 2003г., зарегистрированные Минюст России №4145 от 22 января 2003г. п.1.7.14	Устранить нарушение	21.06.2020
15.	Не установлены конкретные сроки испытаний и измерений параметров электрооборудования электроустановок при капитальном ремонте, при текущем ремонте, и при межремонтных испытаниях и измерениях.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированных Минюст России 22.01.2003 г. № 4145 п. 3.6.2	Устранить нарушение	21.06.2020

16.	ВРУ 0,4 кВ укомплектовано электрозащитными средствами (в соответствии с нормами комплектования) (отсутствует диэлектрический ковер, переносные плакаты и знаки безопасности)	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённые приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированных Минюст России 22.01.2003 г. № 4145 пункт 2.2.21.	Устранить нарушение	21.06.2020
17.	У ВРУ 0,4 кВ не вывешена схема электроснабжения на видном месте.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждены Минэнерго России №6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.03г., п. 1.8.6	Устранить нарушение	21.06.2020
18.	Митасов Алексей Иванович, заместитель директора по эксплуатации БУ КОО "ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И.А. БУНИНА" не прошел очередную проверку знаний по электробезопасности	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго РФ №6 от 13 января 2003г., зарегистрированные Минюст России №4145 от 22 января 2003г. п. 1.4.20	Устранить нарушение	21.06.2020
19.	Щит (компьютерный) на первом этаже не имеет диспетчерского обозначения. С внутренней стороны щитов освещения (например, на дверцах) отсутствует однолинейная схема, надписи с указанием номинального тока автоматических выключателей и наименования электроприемников* соответственно через них получающих питание.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго РФ №6 от 13 января 2003г., зарегистрированные Минюст России №4145 от 22 января 2003г. п. 2.12.5	Устранить нарушение	21.06.2020
20.	На рабочем месте оперативно-ремонтного персонала отсутствуют аптечки или сумки первой помощи с набором медикаментов.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей,	Устранить нарушение	21.06.2020

		утвержденные приказом Минэнерго РФ №6 от 13 января 2003г., зарегистрированные Минюст России №4145 от 22 января 2003г. п. 1.7.15		
21.	Назначение заместителя за электрохозяйство произведено с нарушением Правил, а именно у заместителя ответственного за электрохозяйство нет IV гр до 1000В.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго РФ №6 от 13 января 2003г., зарегистрированные Минюст России №4145 от 22 января 2003г. п. 1.2.7	Устранить нарушение	21.06.2020
22.	Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго РФ №6 от 13 января 2003г., зарегистрированные Минюст России №4145 от 22 января 2003г. п. 2.12.3.	Устранить нарушение	21.06.2020
23.	Не производится проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения - 2 раза в год;	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго РФ №6 от 13 января 2003г., зарегистрированные Минюст России №4145 от 22 января 2003г. п. 2.12.16.	Устранить нарушение	21.06.2020
24.	Не своевременно вносится изменение на схеме электроснабжения БУ КОО "ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И.А. БУНИНА" ответственным за электрохозяйство с указанием его	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго РФ №6 от 13 января	Устранить нарушение	21.06.2020


	должности и даты внесения изменения.	2003г., зарегистрированные Минюст России №4145 от 22 января 2003г. п. 1.8.3.		
25.	Обозначения и номера на схеме электроснабжения БУ КОО "ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И.А. БУНИНА" не соответствуют обозначениям и номерам, выполненным в натуре. (также часть электроснабжения отсутствует)	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго РФ №6 от 13 января 2003г., зарегистрированные Минюст России №4145 от 22 января 2003г. п. 1.8.4.	Устранить нарушение	21.06.2020
26.	В ВРУ 0,4кВ на шине РЕ видны следы оплавления изоляции нулевых проводников.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго РФ №6 от 13 января 2003г., зарегистрированные Минюст России №4145 от 22 января 2003г. п. 2.2.40	Устранить нарушение	21.06.2020
27.	У оперативно-ремонтного персонала отсутствует запас калиброванных плавких вставок.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго РФ №6 от 13 января 2003г., зарегистрированные Минюст России №4145 от 22 января 2003г. п. 2.2.16	Устранить нарушение	21.06.2020

На основании статьи 21 пункта 2, статьи 14 пункта 1 Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401, руководителю юридического лица (представителю) – БУ КОО "ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И.А. БУНИНА" предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки.

Предписание выдал:

Шеломанов Максим Владимирович

(ФИО)



Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

Бороздина Л.И. директор

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

27 февраля 2012 Мельник  
подпись